



SAINT-JOSEPH-DU-LAC

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Pour diffusion immédiate

Travaux à l'usine d'eau potable

Saint-Joseph-du-Lac, le 22 décembre 2022

Le bris d'un équipement important

Le 15 décembre 2022, soit jeudi soir dernier, une déficience de l'interrupteur de transfert de la génératrice a été recensée à la station d'eau potable. En résultante, la station d'eau potable fonctionne sur le mode « génératrice » depuis déjà plusieurs jours, ce qui n'est pas une situation optimale. Au terme de la réception des pièces nécessaires, l'entrepreneur spécialisé a procédé aux travaux de remplacement des pièces visées en date du 21 décembre 2022. Lors de la remise sous tension de l'équipement, à 11 h 07, une explosion s'est produite dans le panneau de l'interrupteur de transfert, ce qui a provoqué une interruption totale d'au plus 5 minutes de la station d'eau potable. Cette condition d'opération a visiblement occasionné des perturbations dans certains secteurs du réseau où de l'eau brune a été recensée hier et encore ce matin (21 et 22 décembre 2022).

Le remplacement complet de l'équipement visé

Pour pallier la présente problématique de dysfonctionnement de l'interrupteur de transfert, la Municipalité a mandaté un entrepreneur pour remplacer complètement l'équipement visé. À cet effet, les travaux ont été entrepris ce matin, le 22 décembre, à 6h30, et ils devraient s'échelonner sur toute la journée. Toutefois, Il s'agit de travaux délicats puisqu'ils impliquent de maintenir la station d'eau potable en opération. Des mesures ont donc été mises en place afin de maintenir un minimum de pompes en fonction. Toutefois, durant deux périodes d'environ 40 minutes, une le matin et une en fin de journée, la station ne disposera que de deux pompes en fonction. Par voie de

conséquence, il est possible que certains usagers recensent une baisse de pression ou de l'eau turbide.

La mise en place d'un plan de contingence

En collaboration avec la Ville de Ste-Marthe-sur-le-Lac, la Municipalité a mis en place un plan de contingence visant à obtenir une fourniture d'eau si les travaux occasionnent une faible baisse de pression de notre système.

Veillez noter que la Municipalité est désolée des désagréments que cette situation provoque. Les citoyens et citoyennes seront tenus au courant de toutes modifications quant à cette situation.